

Gottlieb-Daimler-Straße 60 · D-67663 Kaiserslautern

Telefon 0631/205-3003  
Telefax 0631/205-3057

E-Mail mpa@rhrk.uni-kl.de  
Internet www.mpa.uni-kl.de

# BEWERTUNGSZERTIFIKAT

**Nr. 2009/206-2**

**zum PRÜFBERICHT Nr. 2009/206-1 vom 07.09.2009**

Hiermit wird bestätigt, dass die im oben genannten Prüfbericht aufgeführten

## **Kanalgussartikel**

Deckel D 400 mit Entlüftung Modell Nr. 0100.97.21  
Deckel D 400 ohne Entlüftung Modell Nr. 0100.97.22  
Deckel D 400 ohne Entlüftung SEPARATOR Modell Nr. 0100.97.38  
aus EN-GJS-500-7  
zu CityTop Schachtabdeckung

des Herstellwerks  
**Kaiserslautern**

**Firma ACO Guss GmbH  
Am Gusswerk 8  
67663 Kaiserslautern  
Deutschland**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle, der Prüfung von Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüfplan und der durch das Materialprüfamt Technische Universität Kaiserslautern durchgeführten

## **Typprüfung**

den Anforderungen der Abschnitte 6 bis 9 der DIN EN 124 entsprechen.

Die zur Typprüfung vorgestellten Deckel unterscheiden sich durch Lüftungsöffnungen und Kennzeichnungen (Beschriftungen). Geprüft wurden als ungünstigster Fall die Deckel mit Lüftungsöffnung. Die übrigen Deckel werden ohne Prüfung anerkannt.

Für die Aufnahme der Fremdüberwachung sind die Produkte in die Meldeliste der fremdüberwachten Kanalgußartikel einzutragen. Die aktualisierte Liste ist dem MPA vorzulegen.

Kaiserslautern, den 07.09.2009



(Univ.-Prof. Dr.-Ing. W. Breit)



(i. A. P. Trautmann)