



Подготовка на изкопа

За каломаслоуловителите ACO е необходим изкоп от максимум 3.60m дълбочина плюс 30 cm за основа. Наклона на изкопа трябва да бъде по-малък от 45° при несвързани почви и под 60° при свързани. По-стръмни изкопи трябва да бъдат осигурени подходящо, чрез допълнително укрепване. Фундаментите трябва да бъдат изпълнени върху несвързани почви (група G1 според ATV-DVWK-A127). Основата трябва да има дебелина около 30cm и трябва да бъде уплътнена до плътност 97% по Proctor.

Монтиране

Поставете сепаратора вертикално и нивелирайте;
Нагласете оста на тръбата с входа на сепаратора;
Спазвайте посоката на потока и наклона!
Свържете тръбите;
Входовете и изходите на тръбите, както и на бъдещи връзки трябва да бъдат проверени според EN1610; Запълване на изкопа.

Запълване на изкопа

Запълването на изкопа трябва да се изпълни от несвързана почва на 1m около тялото на сепаратора. Запълнете изкопа с дребен чакъл с малко пясък и изравнете на максимална височина 30cm. Уплътнете с лека виброролоча до достигане на плътност 97%. Използваните строителни материали, процедури и техника не трябва да водят до деформации, повреди или неподходящи товари за сепаратора! Трябва да бъде гарантирано равна повърхнина за полагане на сепаратора!

Разпределителна плоча

Поставете разпределителната плоча върху уплътнената несвързана плоча. Сложете капака в централния пръстен. Изпълнете завършващия слой (напр. асфалтов) над разпределителната плоча, така че товарите да се разпределят под ъгъл от 45°. Ако асфалтовия слой надвишава 100 mm, според DIN 4034 част 1 трябва да бъде осигурена компенсационна плоча между разпределителната плоча и капака.

Име на ACO система : System name	Мащаб: Scale	Част : Discipline designator	Тип чертеж : Designator	Номер на лист : Sheet reference num.	ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ: Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден байпас от полиетилен висока плътност (PE-HD), клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l) за открити паркинги, за монтаж под земя в тревни , леко или тежко натоварени зони, клас на натоварване на капака A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003;
ACO Oleopass P	1:40	WS	5	WS-507	
Име на чертеж : Sheet name	Дата: Date				
Детайл за монтаж на ACO Oleopass P	08/2016				
Име на файл: File name	No на ревизия: Revision num.	Лист No от листа:			
ACO Oleopass P WS-507 Installation.dwg	0	07			

ACO. The Future of
Drainage.



designsteam@aco.bg www.aco.bg